

제 PV0420022 호

최초인증일자 : 2020년 07월 01일



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 오씨아이파워(주)
2. 대 표 자 성 명 : 장형규
3. 공 장 소 재 지 : 전북 군산시 자유무역2길 15 5동 1,2층(오식도동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형)
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8565
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :

- OP550 TL OD 외 5개

(인증제품 모델의 특징, 업체 정보의 변경 이력은 부속서 2 및 3을 따름)

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업 표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 산업표준화법 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 07월 01일

(정기심사 기한일 : ~ 2026.06.30)

한국에너지공단 부설

신 재 생 에 너 지 센 터 소 장



- 부속서 1 : KS인증기업 관련 세부정보 1부
부속서 2 : KS인증제품 모델별 특징 및 변경이력 1부
부속서 3 : KS인증 기업 정보 변경 이력 1부
부속서 4 : KS모델 인증 리스트 1부
부속서 5 : KS인증 제품 신고서. 끝.

[부속서 1]

신재생에너지설비 KS인증 관련 세부정보

○ 기업 일반 정보

구분	세부 내용
기업명(또는 수입업체명)	오씨아이파워주식회사
소재지	전북 군산시 자유무역2길 15 5동 1,2층
대표자명	장형규
사업자등록번호	1048644532

○ 공장 일반 정보

구분	세부 내용
공장명	오씨아이파워(주)
소재지	전북 군산시 자유무역2길 15 5동 1,2층(오식도동)
공장 대표자 명	장형규

[부속서 2]

신재생에너지설비 KS인증제품 모델별 특징 및 변경 이력

KS인증번호	PV0420022
설비의 종류	태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(실외형)
복수부품 종류 및 고유번호	

7	모델명(설비코드)		인증일
	OP550 TL OD	(PV-LGTI-1-4401)	2024-07-31

모델 특징	
	사양:3상 3선, 크기 (mm):900x2150x1145, 무게 (kg):980, 냉각:강제풍냉식, 효율 (%):97.74, 입력전압범위 (Vdc):560-1100, 절연:비절연, 정격용량 (kW):550, 주파수 (Hz):50/60, 전압 (V):380, MPPT 동작범위 (V):560-830, MPPT 전압범위 (V):560-830
기타 특징	

변경이력
조회된 데이터가 없습니다.

< 세부양식 변경 : '17. 10. 11, '18. 07. 09 >

[부속서 3]

신재생에너지설비 KS인증 업체 정보 변경 이력

KS인증번호	PV0420022
설비의 종류	태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형)

변경 날짜	변경 내용	비고
-	-	
2021-02-02	기업규모, 매출액, 자본금, 직원수 수정완료(2021-01-29)	
2023-04-07	대표이사 변경 (23.03.21) (허기무 → 장형규 대표이사)	
2023-10-23	공장 대표자명 변경 (허기무 → 장형규)	

< 세부양식 변경 : '17. 10. 11, '18. 07. 09 >

[부속서 4]

신재생에너지설비 KS인증모델 리스트

NO	모델명	모델코드	모델 추가일자	복수부품 모델
1	OP250 TR OD	PV-LGTI-1-0110	2020-07-01	-
2	OP250 TL OD LV290	PV-LGTI-1-0338	2023-10-17	-
3	OP250 TL OD LV270	PV-LGTI-4-0339	2023-10-17	-
4	OP550 TL OD	PV-LGTI-1-4401	2024-07-31	-
5	OP750 TL-H OD	PV-LGTI-1-4403	2024-07-31	-
6	OP500 TL OD	PV-LGTI-4-4402	2024-07-31	-